

15. Допустимые отступы от границ участка:
Схема участка по Градостроительному плану.



- Расположение незавершенного здания гостиницы по линии 1-2 составляет – 3.4 м.; по градостроительному плану – 3.0 м. Граница допустимого размещения в пределах нормативной.
- Расположение незавершенного здания гостиницы по линии 2-3 составляет 3.0- 1.5 м.; по Градостроительному плану от 4.0 м до 6.0 м. Граница допустимого размещения - за пределами нормативной.
- Расположение незавершенного здания гостиницы по линии 3-4 составляет 2.2- 2.6 м.; по градостроительному плану – 5.0 м. Граница допустимого размещения – за пределами нормативной.